

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, «Общей инструкцией о порядке обеспечения пожарной безопасности на объектах Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС», «Основными требованиями при проведении мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо», утвержденные Директором Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС».

Настоящая Инструкция устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в павильонах и на открытых площадках Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС» (далее «Крокус Экспо») в соответствии с нормами пожарной безопасности, строительных норм и правил, а также порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, создание условий для успешного тушения пожара, и является обязательной для исполнения сотрудниками «Крокус Экспо», Арендаторами, Устроителями, Застройщиками и Участниками Мероприятий, другими лицами, находящимися на объектах МВЦ «Крокус Экспо» (далее «Выставочный центр»).

2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и контроль за соблюдением требований противопожарного режима Выставочного центра возлагается на Начальника Отдела пожарной безопасности Службы технической эксплуатации Красногорского филиала «Крокус Экспо» (далее «ОПБ СТЭ» «Крокус Экспо»).

3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при выполнении монтажа (демонтажа) оборудования выставочных стендов (экспозиций), проведении Мероприятий возлагается на уполномоченных руководителей (представителей) организаций, являющихся Устроителями, Застройщиками и Участниками Мероприятий на арендуемой площади.

Контроль за соблюдением противопожарного режима при монтаже (демонтаже), проведении Мероприятий осуществляется уполномоченными сотрудниками ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» и ответственными должностными лицами Департамента выставочных мероприятий, Департамента невыставочных и конгрессных мероприятий, Департамента специальных выставочных проектов «Крокус Экспо», а также представителями Генерального застройщика Выставочного центра ООО «БилдЭкспо» (далее «Генеральный застройщик»).

4. Должностные лица организаций-Устроителей Мероприятий с массовым пребыванием людей, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности в указанных организациях, обязаны пройти дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в специализированной организации (учебных центрах), имеющей лицензию МЧС России на право обучения мерам пожарной безопасности, и иметь удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности (УПК) или диплом о профессиональной переподготовке в области пожарной безопасности.

Должностные лица организаций-Устроителей Мероприятий с массовым пребыванием людей, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности, обязаны:

- пройти противопожарный инструктаж у уполномоченного сотрудника ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» по контролю и соблюдению пожарной безопасности и безопасной эвакуации людей (посетителей, участников и экспонентов) при чрезвычайных ситуациях по действиям при возникновении пожара, что должно подтверждаться подписанием соответствующего акта;

- обеспечить выставление передвижного пожарного поста (пожарный расчет на пожарном автомобиле) при площади застройки Мероприятия 10 000 кв. м (брутто) и более;

- обеспечить на Период проведения Мероприятия, включая монтаж (демонтаж) в каждом выставочном зале, отведенном под Мероприятие, индивидуальный пожарный пост, независимо от площади застройки: в залах площадью менее 5 000 кв. м - 1 пост, в залах более 5 000 кв. м - 2 поста, при задействовании уличной территории количество пожарных постов определяет Начальник ОПБ СТЭ «Крокус Экспо». Для реализации комплекса компенсирующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, имущества, количество пожарных постов может увеличиваться по требованию Начальника ОПБ СТЭ «Крокус Экспо»;

- обеспечить соблюдение основных требований при застройке выставочных площадей и монтаже экспонатов, согласование проектной документации, Писем для ввоза и вывоза оборудования и экспонатов, правил пожарной безопасности, режима курения на объектах Выставочного центра;

- при обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей и временных инженерных коммуникаций, которые могут привести к пожару (загоранию), принимать немедленно меры к прекращению работы сетей, установок и оборудования, вызову уполномоченного сотрудника ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» и представителя Генерального застройщика, для устранения обнаруженных неисправностей;

- организовать и контролировать уборку участков работы и экспозиций, отключение осветительной электросети, электропотребителей, компьютерной и множительной техники по окончании работы;
 - обеспечить сохранность имеющихся и арендованных у Генерального застройщика первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, средств связи и пожарной сигнализации, а также содержание путей эвакуации, основных и запасных выходов;
 - до начала вывоза экспонатов сдать Генеральному застройщику по акту все арендованные средства пожаротушения;
 - своевременно выполнять все противопожарные мероприятия, предлагаемые уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».
- Запрещается использование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

5. Застройщики выставочных стендов (экспозиций) и Участники Мероприятий обязаны знать, соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим в выставочных залах, помещениях павильонов и не допускать действий, приводящих к пожару.

6. Устроители, Застройщики, Экспоненты, виновные в нарушении противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и от их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, а также ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проведении Мероприятий на территории Выставочного центра, в соответствии со штрафами, установленными в Приложении к настоящей Инструкции.

Все вопросы, не оговоренные в настоящей Инструкции и возникающие в Период проведения Мероприятия, а также монтажа (демонтажа), разрешаются на месте представителем от Устроителя, ответственным за Мероприятие, Главным инженером «Крокус Экспо», Начальником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» и представителем Генерального застройщика.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА

7. Дороги, проезды и подъезды к павильонам Выставочного центра, наружным пожарным (эвакуационным) лестницам, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и в радиусе 2 м от них запрещается.

8. Запрещается использовать противопожарные разрывы (расстояния) между павильонами Выставочного центра для складирования строительных и других материалов, выставочного оборудования, тары, хранения емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), баллонов с горючими газами (ГГ).

Временные строения (выставочные стенды, палатки, киоски, шатры, павильоны, контейнеры, экспозиции и пр.) должны располагаться от зданий и сооружений павильонов на расстоянии не менее 15 м. Места установки согласовываются с уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».

Складирование строительных материалов, конструкций, оборудования и имущества на Выставочных площадях в периоды монтажа (демонтажа) и проведения Мероприятия допускается только в пределах Выставочной площади, переданной под застройку. Загромождение проходов между стендами не допускается.

9. Курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в Выставочном центре запрещается.

Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах, расположенных не ближе 15 м от входов в Выставочный центр.

10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки и пр.), подступы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, сигнализации и электрическим щитам выставочными стендами (экспозициями), рекламными плакатами, щитами, информационными стойками, различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;
- устраивать в тамбурах основных и эвакуационных выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе и временно, инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.

11. Ежедневно, по окончании работы Мероприятия, экспозиции и выставочные стенды осматриваются должностными лицами, ответственными за контроль противопожарного режима. Закрывать экспозиции можно только после осмотра вышеуказанными лицами и отключения их от источников электроснабжения (питания).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

12. Устроитель Мероприятия с массовым пребыванием людей не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала Общего периода проведения Мероприятия, обязан:

- предоставить копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности при проведении Мероприятия на территории Выставочного центра;
- согласовать с уполномоченным представителем Генерального застройщика План размещения экспозиции Мероприятия, составленный с соблюдением требований пожарной безопасности, с учетом:
 - свободного доступа к шкафам пожарных кранов и соблюдением ширины проходов между рядами выставочных стендов (экспозиций), вокруг планшета сцены (подиума);
 - прямых свободных проходов к дверям эвакуационных выходов;
 - противопожарных разрывов шириной не менее 8 м на выставочных площадях свыше 12 000 кв. м.

13. Застройщик выставочных стендов (экспозиций), сценических коробок, подиумов, трибун и т. п., обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала Общего периода проведения Мероприятия согласовать с Генеральным застройщиком всю проектную документацию на застройку, оборудование и оформление выставочных стендов (экспозиций), монтаж экспонатов на выставочных площадях, для чего представить в Технический отдел Генерального застройщика:

- письма для ввоза и вывоза оборудования и экспонатов;
- план размещения экспозиции Мероприятия с указанием всех размеров и привязок к границам конкретного выставочного стенда (экспозиции), шкафов пожарных кранов и электрических щитов, основных и запасных выходов, ширины основных проходов;
- план-схему застройки выставочного стенда (экспозиции) в изометрическом изображении;
- сертификаты пожарной безопасности (заключение испытательной пожарной лаборатории, декларацию о соответствии) на применяемые для застройки и оформления стендов (пол, стены, потолок) строительные и другие материалы, декорации, драпировки, баннеры, оборудование и пр.;
- акт о проведении огнезащитной обработки горючих материалов, декораций, драпировок, применяемых для оформления выставочных стендов (экспозиций), сценических коробок, подиумов и т. п., а также копию лицензии ГПС МЧС России организации, проводившей огнезащитную обработку, и сертификат пожарной безопасности на применяемые ими огнезащитные составы;
- копии приказа о назначении должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности при застройке выставочного стенда (экспозиции), а также удостоверений, подтверждающих прохождение ими обучения в области пожарной безопасности.

14. Все строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки и пр., применяемые для застройки и оформления экспозиции в выставочных залах, должны быть сертифицированы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в установленном ими порядке.

15. Для застройки и оформления выставочных стендов (экспозиций), а также для используемой тары, не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г1 (умеренногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с высокой дымообразующей способностью), Т2 (высокоопасные по токсичности продуктов горения) – для отделки, драпировки стен, потолков и заполнения подвесных потолков, ввозимой тары;
 - Г1 (умеренногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), РП1 (слабораспространяющие пламя), Д2 (с высокой дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные по токсичности продуктов горения) – для покрытий пола.
- Горючие материалы с более высокой пожарной опасностью должны быть обработаны огнезащитными составами с применением «красного» красителя или предусмотрено выполнение других компенсирующих противопожарных мероприятий, согласованных с уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» и представителем Генерального застройщика. Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов. Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу.

16. Строительство стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях Застройщика.

На многоярусных стендах не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы.

17. Монтаж и установка выставочных и рекламных стендов, информационных стоек, декораций, различного оборудования должны производиться так, чтобы не допускать загромождения эвакуационных проходов и выходов из залов, фойе, вестибюлей, дверей служебных, складских и технических помещений, а также обеспечивать свободный доступ к элементам управления (шкафам пожарных кранов, средствам пожаротушения, электрощитам, коммутационным шкафам), расположенным на опорных колоннах и вдоль стен выставочных залов.

Конкретное место, предоставляемое для размещения наружных и внутренних рекламных стендов, щитов, информационных стоек согласовывается с Департаментом рекламы и информации «Крокус Экспо» и ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».

Для обеспечения прямого, беспрепятственного подхода (не менее 1 м шириной) к шкафам пожарных кранов, средствам пожаротушения и электрощитам допускается устройство легкооткрываемых конструкций с доступом без ключа (шторки, двери-гармошки, щиты на магнитах и пр.). Данные конструкции должны располагаться напротив шкафов пожарных кранов и обеспечивать возможность свободного открывания дверей пожарного шкафа на угол не менее 90°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства в любое время (в том числе ночью).

При планировании размещения экспозиции Мероприятия необходимо учитывать места расположения шкафов пожарных кранов, располагающихся вдоль стен выставочных залов. При сплошной (непрерывной) застройке более 10 метров в обе стороны от пожарного шкафа необходимо предусматривать разрывы шириной не менее 1 м, либо обеспечивать доступ к пожарному шкафу, как описано выше.

Ширина проходов между рядами выставочных стендов (экспозиций), вокруг планшета сцены (подиума) должна быть не менее 3 м.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей, считать в качестве основного эвакуационного выхода центральную аллею шириной 4 м. Во время монтажа (демонтажа) не допускается складирование, временное хранение, загромождение на центральной аллее.

При планировании экспозиции Мероприятия, необходимо учитывать, что проходы между экспозициями и выставочными стендами, ведущими к эвакуационным выходам, должны быть в прямом направлении, кроме того, не допускается размещение колонн, а также других объектов, сокращающих ширину эвакуационных путей.

К дверям эвакуационных выходов, входных групп, должны быть обеспечены прямые свободные проходы протяженностью не менее 7 м в длину и на ширину дверных проемов эвакуационных выходов. Из служебных, складских и технических помещений должны быть обеспечены проходы на ширину не менее 1 м. В выставочных залах с межзальными перегородками в зоне застройки должны быть обеспечены проходы к двум межзальным перегородкам на ширину не менее 3 м. Не менее двух эвакуационных выходов должны быть предусмотрены из возводимых конференц-залов, помещений и офисов, предназначенных для одновременного пребывания 50 и более человек, с соответствующим обозначением над эвакуационными дверями.

18. При монтаже временных строений (палатки, киоски, шатры, павильоны, и пр.) на открытых территориях (площадках), а также многоярусных стендов и стендов, имеющих замкнутые объемы, потолочные перекрытия в выставочных залах павильонов необходимо оборудовать беспроводными детекторами дыма. Установка детекторов производится Генеральным застройщиком.

19. В Выставочном центре запрещается:

- курить и пользоваться открытыми источниками огня;
- монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной документацией;
- применять отделочные, драпировочные материалы из сгораемых пластмасс, полистирола, поливинилхлорида, винилискожи и пр., которые не имеют сертификатов пожарной безопасности или заключений испытательной пожарной лаборатории;
- устраивать склады рекламных материалов и представительских товаров, а также мастерские;
- несанкционированное использование площади выставочных залов (свободного пространства) за стендами для устройства мест курения и приема пищи, раздевалок, хранения тары, упаковки, выставочных образцов, расходных и других материалов;
- применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- использовать нестандартные (самодельные) электроприборы, электросети-временки, искрообразующий электроинструмент, а также монтировать электропроводку с применением скруток и клемников;
- оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами, другими неисправными электроустановочными изделиями, а также кипятильниками и обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями;
- устанавливать светильники подсвета, софиты, прожекторы и электролампы ближе 0,3 м от выставочного оборудования, стендов, декораций, драпировок, баннеров, оросителей спринклерной системы пожаротушения;
- использовать стационарные циркулярные пилы, плоскошлифовальные машины, не оборудованные пылеотсосом;
- хранить декорации, драпировки, оборудование и тару из-под него, различные сгораемые материалы под планшетами сцен, лестничными маршами и площадками, зрительными трибунами;
- применять краски на горючей основе, а также аэрозольные баллончики с краской для покраски (подкраски) стендов и экспонатов;
- использовать и хранить ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ, пустые газовые баллоны, тару из-под горючего и масла;
- заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, держать их с открытыми горловинами топливных баков;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на выставочных транспортных средствах;
- устанавливать в выставочных залах транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ;
- использовать трубопроводы установок пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- крепить элементы стендов, оборудования и приборов к трубопроводам установок пожаротушения;
- нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения, дымовых и ручных пожарных извещателей, световых указателей направления эвакуации, динамиков системы оповещения, устройств (телефон) обратной связи с оператором Управления пожарной охраны АО «КРОКУС» (далее «УПО АО «КРОКУС»»);
- использовать первичные средства пожаротушения, внутренние пожарные краны, установленные на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожара;
- загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, плакатами, декорациями, занавесами, воздухоплавательной и привязной техникой (аэростатами, дирижаблями, пневмофигурами, воздушными шарами и пр.) и другими предметами;
- приводить в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей без признаков пожара (ложное срабатывание).

20. Для Мероприятий с демонстрацией (показом, установкой) транспортных средств в количестве более 25 единиц Устроителем Мероприятия должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара. План согласовывается с уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».

Выставочные залы и открытые площадки, где демонстрируются транспортные средства, должны быть оснащены буксирными тросами или штангами из расчета – один трос (штанга) на 10 единиц выставочной техники. Места проведения демонстрационных заездов (тест-драйвов) должны быть обеспечены арендованными у Генерального застройщика первичными средствами пожаротушения, а по требованию Начальника ОПБ СТЭ «Крокус Экспо», выставлен передвижной пожарный пост – боевой расчет отделения пожаротушения УПО АО «КРОКУС».

Подключение к электрической сети в выставочных залах Выставочного центра производится Генеральным застройщиком на основании выполненной им Карты электрических подключений.

Все переносные провода и кабели, служащие для подключения осветительных приборов и другого оборудования в выставочных залах, необходимо прокладывать с таким расчетом, чтобы исключить их повреждение.

Провода и осветительные кабели должны быть уложены в кабель-каналы (капы) на полу в местах прохода людей и переноса тяжестей.

Включать в штепсельные розетки переносные светильники и электроприборы разрешено только на время пользования ими.

21. При размещении выставочных стендов (экспозиций), павильонов, палаток, шатров и пр. на открытых территориях (площадках) Устроители Мероприятий обязаны арендовать у Генерального застройщика первичные средства пожаротушения (переносные, передвижные, самосрабатывающие огнетушители) в количестве, определенном Приложениями №№ 1 и 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», и обеспечить выставление передвижного пожарного поста – боевого расчета отделения пожаротушения УПО АО «КРОКУС».

Применение открытого огня (факелов, свечей, канделябров и пр.), а также демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня, производство выстрелов, фейерверков, огневых шоу, других пиротехнических и дымовых спецэффектов допускается в исключительных случаях, при наличии письменного разрешения уполномоченного сотрудника ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» и выставлении пожарного поста.

Имитация выстрелов и взрывов должна производиться при помощи специальных приборов, гарантирующих полную пожарную безопасность.

22. При планировании организации фейерверков, салютов, огневых шоу и других специальных пиротехнических эффектов на Мероприятии их организаторы обязаны направить в «Крокус Экспо» письменное обращение в срок не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до намеченной даты проведения Мероприятия.

К обращению должны быть приложены:

- разрешение компетентных органов на организацию фейерверков, салютов, огневых шоу и других специальных пиротехнических эффектов на Мероприятии;
- приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятия;
- схема размещения пиротехнических установок;
- схема привязки пунктов хранения и монтажа фейерверочных, пиротехнических изделий к местности с указанием расстояний до зданий и сооружений;
- схема оцепления места проведения фейерверков с указанием границ опасной зоны.

После окончания Мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места производства спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших элементов пиротехнических средств, затем произвести проветривание помещения при помощи вентиляционных систем.

23. На проведение всех видов огневых и других пожароопасных работ в местах экспозиций (стендов) Устроителю Мероприятий необходимо оформлять в ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» наряд-допуск, утверждённый уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо», а исполнитель работ должен пройти противопожарный инструктаж. Исключением могут быть только аварийные работы, разрешение и согласование которых производится на месте.

24. В целях исключения попадания раскаленных частиц металла и искр в смежные экспозиции, соседние этажи, под оборудование и установки, все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где производятся огневые работы, закрывать негорючими материалами, противопожарным полотном и при необходимости проливать водой.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой, противопожарным полотном и пр.) и проверено уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».

Исполнитель огневых работ на выставочном стенде обязан обеспечить тщательную проверку места проведения временных огневых работ в течение 2-х часов после их окончания, при этом уполномоченный сотрудник ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» производит контроль действий Исполнителя.

25. Демонстрация действующих моделей и установок, работающих на ЛВЖ и ГЖ, не допускается в здании Выставочного центра. Использование баллонов с горючими (ГГ) и токсичными (ТГ) газами, а также хранение порожних баллонов на выставочных стендах внутри зданий павильонов не допускается. Допускается применение баллонов с инертными газами (ИГ), но только при условии их немедленного удаления за пределы павильона после использования.

Размещение групповых баллонных установок для подачи газов к месту демонстрации сварочных и резательных работ допускается вне здания павильона у «глухих» (не имеющих проемов) наружных стен.

Подача газов от групповых баллонных установок до места демонстрации на выставочном стенде допускается по шлангам высокого давления, длина которых не должна превышать 30 м, и которые должны быть укрыты защитными трапами (мостиками).

Газовые баллоны должны храниться в специальных сооружениях на открытых площадках не ближе 10 м от зданий павильонов. Специальные сооружения должны защищать баллоны от воздействия осадков, солнечных лучей и других источников тепла, иметь естественную вентиляцию и быть выполнены из негорючих материалов.

В местах хранения газовых баллонов должны быть вывешены аншлаги (плакаты) безопасности: «Проход закрыт», «Не курить», «Не проходить с огнем» и другие.

Баллоны с ГГ должны храниться отдельно (в разных складах или на разных площадках) от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с ТГ. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллонов

с промасленными материалами. При перекантровке баллонов с кислородом вручную не разрешается брать за клапаны. Клапаны хранимых баллонов должны быть закрыты предохранительными клапанами. Баллоны с газами, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах из негорючих материалов. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть обращены в одну сторону.

При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из специального сооружения в безопасное место.

Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в месте хранения газовых баллонов не допускается.

При обращении с порожними газовыми баллонами должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

Места хранения газовых баллонов и демонстрационных сварочных и резательных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения. На Период проведения Мероприятия, а также на периоды монтажа (демонтажа), средства пожаротушения арендуются у Генерального застройщика.

На выставочном стенде должны находиться следующие документы:

- сертификаты соответствия и пожарной безопасности на сварочное и резательное оборудование;
- копии приказа о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности, и удостоверения, подтверждающего прохождение им обучения в области пожарной безопасности;
- удостоверение сварщика;
- наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;
- акт освидетельствования газовых баллонов.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

26. Каждый сотрудник, Устроитель, Застройщик, Участник Мероприятий при обнаружении пожара (загорания) или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и пр.) обязан:

- сообщить голосом всем, находящимся в выставочном зале, на выставочном стенде, в помещении об обнаружении пожара (загорания);
- немедленно сообщить об этом в диспетчерскую УПО АО «КРОКУС» по тел.: +7 (495) 727-1137 доб. 3501; +7 (916) 547-0378 или сотруднику подразделения охраны, администратору зала или любому другому представителю администрации павильонов Выставочного центра.

При этом необходимо назвать: точное место возникновения пожара (выставочный зал, номер и наименование выставочного стенда, помещения, этажа), что горит, а также сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого передано сообщение.

Принять меры к эвакуации людей с территории выставочного стенда (экспозиции), из выставочного зала.

Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

27. Руководители и должностные лица организаций-Устроителей и Застройщиков Мероприятий, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности в местах работ экспозиций, выставочных стендов, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) в диспетчерскую УПО АО «КРОКУС», поставить в известность дежурного начальника смены Информационно-аналитического центра Департамента безопасности АО «КРОКУС» (тел.: +7 (495) 980-1111 доб. 5555), подразделение охраны, дирекцию выставки и вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, посетителей – лиц, не участвующих в тушении пожара (загорания);
- организовать, одновременно с тушением пожара, эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- по прибытии боевого расчета УПО АО «КРОКУС», нештатного пожарного расчета ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» или противопожарных подразделений территориальных органов ГПС МЧС России сообщить о сложившейся обстановке, конструктивных и технологических особенностях стенда, помещения и другую необходимую информацию.

Приложение. Штрафы за нарушение «Инструкции о мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении мероприятий в павильонах и на открытых площадках Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС»»

№ п/п	Нарушение	Основание (пункт Инструкции)	Штраф	Примечание
1.	Ввоз на территорию Выставочного центра, монтаж и использование оборудования и материалов, не предусмотренных проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для оформления выставочных стендов (экспозиций) горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом.	п.п. 4, 13, 14, 15, 19	35 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика.
2.	Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей; использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов, электроарматуры; эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; размещение ткани, бумаги и пр. сгораемых материалов на осветительных приборах; размещение осветительного оборудования ближе 0,5 м от горючих материалов, экспозиций, декораций и оросителей спринклерной системы пожаротушения.	п.п. 19, 20	40 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика.
3.	Уменьшение ширины проходов, загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, подходов к техническим помещениям, противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, экспозициями, стеллажами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям, электрощитам и другому технологическому оборудованию различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другими устройствами, препятствующими эвакуации людей.	п.п. 7, 10, 17, 19	30 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика.
4.	Складирование товаров, имущества, строительных материалов, тары, упаковочного и другого материала, установка	п.п. 7, 9	20 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика.

	мусорных контейнеров в непосредственной близости (менее 10 м) от наружных стен зданий и пожарных гидрантов (менее 2 м). Загромождение подъездов к пожарным гидрантам, газовым и дизельным генераторам, трансформаторным подстанциям, а также установка контейнеров, поддонов, ящиков с товаром, имущества и транспортных средств на крышках колодцев пожарных гидрантов.			
5.	Курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в административном, производственном, техническом или складском помещениях, других, не установленных для этих целей местах.	п.п. 4, 8, 19	5 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
6.	Проведение огневых и других пожароопасных работ без оформления наряда-допуска, согласования с ОПБ СТЭ «Крокус Экспо», а также с нарушением правил пожарной безопасности.	п. 23	40 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
7.	Использование в зданиях, сооружениях, выставочных павильонах искрообразующего инструмента, открытого огня; демонстрация экспонатов/товаров с применением открытого источника огня; проведение фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических спецэффектов без согласования с ОПБ СТЭ «Крокус Экспо».	п.п. 19, 21, 22, 23	50 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
8.	Применение и хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ) и горючих газов (ГГ) с нарушениями правил пожарной безопасности; заправка транспортных средств топливом и его слив в выставочных залах, складских и других помещениях, хранение транспортного средства с открытой горловиной топливного бака, а также при наличии течи горючего и масла, подзарядка аккумулятора непосредственно на транспортном средстве в складских и других помещениях.	п.п. 19, 25	40 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.

9.	Повреждение адресного (дымового) или ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации, приведение его в действие без признаков возникновения пожара. Повреждение шкафов пожарных кранов, огнетушителей. Нецелевое использование пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и инвентаря, их потеря; крепление оборудования и имущества к магистральным трубопроводам системы пожаротушения.	п. 19	20 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
10.	Повреждение оросителей автоматической спринклерной системы пожаротушения.	п. 19	Возмещение причиненного ущерба в полном объеме и штраф 50 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
11.	Запрещенные действия лиц, в том числе по неосторожности, повлекшие запуск систем противопожарной защиты без признаков пожара (ложное срабатывание).	п. 19	30 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.
12.	Нарушения требований пожарной безопасности, послужившие причиной загорания, не причинившего ущерб собственности Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС».	п. 5	100 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика.
13.	Нарушения требований пожарной безопасности, послужившие причиной пожара (загорания), причинившего ущерб собственности Красногорского филиала «Крокус Экспо» АО «КРОКУС».	п. 5	Возмещение причиненного ущерба в полном объеме и штраф 600 000 рублей	Штраф налагается уполномоченным сотрудником ОПБ СТЭ «Крокус Экспо» совместно с представителем Генерального застройщика. Дополнительно оплачивается причиненный ущерб.